

Hallsbergs Kommun
VA-enheten
694 80 HALLSBERG

PR-17-SS-000177-01

EUSEST-00089481

Kundnummer: SL8423401

Preliminärrapport Analysrapport

Provnummer:	177-2017-11161315	Analys påbörjad	2017-11-16 21:08		
Provbeskrivning:		Ankomsttemp °C	6,5		
Matris:	Dricksvatten hos användaren	Provtagare	Peter Lidberg		
Provet ankom:	2017-11-16	Provtagningsdatum	2017-11-16 11:00		
Provmärkning:	Olsgården				
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	
Odlingsbara mikroorganismer 22°C	2	cfu/ml		ISO 6222	b)
Koliforma bakterier 35°C	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2 mod.	b)
Escherichia coli	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2 mod, SS-EN ISO 9308-1/AC:2008	b)
Vattentemperatur vid provtagning	7.3	°C			a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Uppgift från provtagare
- b) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN

Kopia till:

Maria Andersson (maria.andersson@hallsberg.se)
Markus Edholm (markus.edholm@hallsberg.se)
Anela Erkocevic (anela.erkocovic@kumla.se)
Moa Gunnarsson (moa.gunnarsson@hallsberg.se)
Niklas Hasselwander (niklas.hasselwander@hallsberg.se)
Lena Hytter (lena.hytter@hallsberg.se)
Jonas Karlsson (jonas.karlsson@hallsberg.se)
Richard Karlsson (Richard.karlsson@hallsberg.se)
Peter Lidberg (peter.lidberg@hallsberg.se)

Emma Persbo, Rapportansvarig

Förklaringar

AR-003v47

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.