

Hallsbergs Kommun  
VA-enheten  
Miljö- och teknikförvaltningen  
Niklas Hasselwander  
694 80 HALLSBERG

AR-18-SS-003720-01

EUSEST-00092712

Kundnummer: SL8423401

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2018-03020697</b>	Analys påbörjad	2018-03-02 20:57		
Provbeskrivning:		Ankomsttemp °C	7,1		
Matris:	Dricksvatten hos användaren	Desinfektion	Ja		
Provet ankom:	2018-03-02	Provtagare	Peter Lidberg		
Utskriftsdatum:	2018-03-15	Provtagningsdatum	2018-03-02 12:05		
Provmärkning:	Torngatan 15				
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	
Odlingsbara mikroorganismer 22°C	<b>2</b>	cfu/ml		ISO 6222	b)
Långsamväxande bakterier	<b>12</b>	cfu/ml		ISO 6222 mod	b)
Koliforma bakterier 35°C	<b>6</b>	cfu/100 ml		SS 028167-2 mod.	b)
Escherichia coli	<b>&lt; 1</b>	cfu/100 ml		SS 028167-2 mod, SS-EN ISO 9308-1/AC:2008	b)
Vattentemperatur vid provtagning	<b>5</b>	°C			a)*
Mikrobiologisk bedömning Tjänligt med anmärkning (Bedömning utförd enl. SLV FS 2001:30) pga att koliforma bakterier har påvisats i provet.					

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

- a) Uppgift från provtagare  
b) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN

**Kopia till:**

Maria Andersson (maria.andersson@hallsberg.se)  
Markus Edholm (markus.edholm@hallsberg.se)  
Anela Erkocevic (anela.erkocevic@kumla.se)  
Lisa Frulla (lisa.frulla@hallsberg.se)  
Niklas Hasselwander (niklas.hasselwander@hallsberg.se)  
Lena Hytter (lena.hytter@hallsberg.se)  
Jonas Karlsson (jonas.karlsson@hallsberg.se)  
Richard Karlsson (Richard.karlsson@hallsberg.se)  
Peter Lidberg (peter.lidberg@hallsberg.se)

Changwen Wang, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v47