

Riktlinjer för kommunal gatubelysning i Hallsbergs kommun

Beslut i frågor gällande gatubelysning kräver en tydlig vägledning för att de ska hanteras på liknande sätt.
Gäller från och med 2018-01-01.

Riktlinje

Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.



HALLSBERGS
KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Allmänt om belysning.....	3
2	Belysning inom tätort.....	3
3	Belysning utom tätort.....	3
4	Drift och underhåll	3
5	Ansvarsfrågor	4
6	Dokumentation av belysningsanläggningar	4

1 Allmänt om belysning

- Belysningen ska vara på rätt ställe med rätt belysningsnivå.
- Vid planerad nedsläckning av en belysningskälla ska en konsekvensanalys utföras.
- Belysningen ska tändas då dagsljuset understiger 20 lux.
- Ekonomisk livslängd för kommunens belysningsanläggningar ska vara 25 år.
- Inga bestämmelser finns som tvingar Hallsbergs kommun att sörja för väg- och gatubelysning såvida det inte står i gällande detaljplan.

2 Belysning inom tätort

- Hallsberg, Sköllersta, Pålsboda, Vretstorp, Östansjö, Svennevad och Hjortkvarn ska ha god belysning inom tätortsgränserna.
- Färgåtergivning samt färgtemperatur ska anpassas så att det ger en inbjudande, trygg och säker miljö.
- Belysning för oskyddade trafikanter ska prioriteras.
- Belysningen ska vara tillräcklig för de funktionshindrade och de äldres krav på framkomlighet och trygghet.

3 Belysning utom tätort

- De flesta landsvägar är inte i behov av belysning. Undantag kan göras. Exempel på sådana undantag kan vara busshållplatser, påstigningsplats för skolskjuts, skolor, markerade övergångsställen som frekvent används, vissa vägkorsningar med mera.
- Belysning vid mindre trafikerade vägar samt vid enstaka fastigheter bör minskas av besparingskäl. Berörda parter ska erbjudas ett övertagande av belysningspunkten. Solcellsdrivna armaturer vid avlägsna platser, med låg belysningsnivå, kan vara lönsamt.

4 Drift och underhåll

- Drift och underhåll ska samordnas på ett effektivt vis.
- Driftsäkerheten ska vara hög.
- Översyn ska ske normalt två gånger per år. Vid minst 3 sammanhängande släckta lampor ska utryckning ske så snart som möjligt.
- Trästolpar ska rötskadebesiktas vart 8:e år. Okulärbesiktning sker i samband med seriebyte av lampor. Besiktningen ska dokumenteras i diariet.
- Stålstolpar ska okulärbesiktas i samband med seriebyten. Särskild rostskadebesiktning ska ske efter anmärkning vid okulärbesiktningen. Besiktning ska dokumenteras i diariet.
- Utbyte av äldre armaturer och lampor till energieffektivare ska utföras.
- Effektreducerande anläggningar som styrs av till exempel väderförhållanden, hög eller lågtrafik, Remote controlling m.m. bör

användas snarast på de ställen där det är lämpligt, under förutsättningen att det i slutändan innebär en kostnadsminskning.

5 Ansvarsfrågor

- Hallsbergs kommun ska ha ansvaret för belysningen på gator och vägar där kommunalt huvudmannaskap råder. Trafikverket ska ha ansvaret på allmänna vägar där staten är väghållare. Ansvaret för vägbelysning på enskilda vägar ska, om så önskas, överlåtas till den aktuella vägföreningen, samfälligheten, fastighetsägare eller liknande.
- Anläggningar kan via avtal "hyras" av boende utmed sträckan till en årskostnad per ljuspunkt. Avtal tecknas då mellan berörd och kommunen.
- I de fall anläggningen är utdömd i sin funktion eller dess lämplighet i övrigt kommer anläggningen demonteras av anläggningens ägare.
- Vid komplettering av belysning:
 - o För områden med statlig väghållning ska ansökan om belysning lämnas till Trafikverket.
 - o För områden med kommunalt huvudmannaskap för gator, vägar och gc-vägar ska ansökan om kompletterande belysning lämnas till kommunen. Efter kommunalt beslut som tillstyrker uppsättning av sökt belysning svarar kommunen för anläggningskostnad samt framtida drift, underhåll och förnyelse.

6 Dokumentation av belysningsanläggningar

- I kommunens belysningsplan som ajourhålls årligen ska det finnas utbytes-, seriebytes- och inventeringsplan för belysningsanläggningarna.
- Märkning och inventering samt uppmätning av stolpar ska ske kontinuerligt i takt med utrymme i beslutad budget.
- Vid nyanläggning och ombyggnation ska inmätning och underlag föras in i belysningsplanen.
- En märkning med nummer och position av belysningsanläggning eller tändskåp ska ske vid varje seriebyte. Entreprenören ska fortlöpande lämna denna dokumentation till Hallsbergs kommun.